



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/B/1434/01/2012

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Grzejniki wodne centralnego ogrzewania VERANO-KONWEKTOR: stojące i naściennne: Clasic 12 i 22, Grande 13 i 23; ściennne Quatro 42, kanałowe VK i VKN**

Zawierający
/ containing: glin, miedź i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do
/ destined: instalacji centralnego ogrzewania zasilanych wodą doprowadzoną z oddzielnego źródła ciepła, w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, w tym sakralnych, sportowych, hotelowych, biurowych, usługowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Nie stosować w pomieszczeniach o zwiększonym oddziaływaniu środowiska korozyjnego. W zakładach opieki zdrowotnej montować jedynie w pomieszczeniach technicznych i administracyjnych.

Wytwórca / producer:

VERANO Ryszard Miazga
20-277 Lublin
ul. Vetterów 7a

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

VERANO Ryszard Miazga
20-277 Lublin
ul. Vetterów 7a

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2016-02-11 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2016-02-11
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 26 listopada 2012

The date of issue of the certificate: 26th November 2012

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiadły